

泽州县消防安全集中除患攻坚大整治行动自查（排查）表

单位场所名称：

自查（排查）时间：

整治重点问题	自查（排查）重点内容	自查（排查）情况	
		是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
违法违规施工作业和生产经营	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
	违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
	动火作业未安排专门人员进行现场安全管理	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
	施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
	设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）

	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道	是()	否()	不涉及()
	安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够	是()	否()	不涉及()
安全疏散 条件不足	应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏	是()	否()	不涉及()
	未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能	是()	否()	不涉及()
	多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理	是()	否()	不涉及()
	人员密集场所所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物	是()	否()	不涉及()
违规设置防盗网 和广告牌	人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全	是()	否()	不涉及()
	厨房油烟管道长时间未进行清洗	是()	否()	不涉及()
燃气使用及管路 敷设不规范	连接液化气钢瓶与灶具的胶管未使用不锈钢波纹管，或长度超过2米	是()	否()	不涉及()
	地下、半地下室使用瓶装液化石油气以及未按要求设置瓶组间，在用气瓶和备用气瓶未分开放置	是()	否()	不涉及()
	私接“三通”接头或穿越墙体、门窗、顶棚和地面	是()	否()	不涉及()
	未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀	是()	否()	不涉及()

	电气线路未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料	是()	否()	不涉及()
	开关、插座直接安装在易燃可燃材料上	是()	否()	不涉及()
其他突出问题隐患	照明灯具与可燃物未保持安全距离或未采取隔热、散热等措施	是()	否()	不涉及()
	违规使用取暖等大功率用电设备	是()	否()	不涉及()
	建筑消防设施或器材损坏停用	是()	否()	不涉及()
	人员密集场所违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。	是()	否()	不涉及()
以上重点整治问题具体情形描述				
发现的其他隐患问题具体情形描述				
单位场所自查人员 (签字)	单位场所主要负责人 (签字)			
	排查单位名称	排查人员(签字)		

附件 2

泽州县消防安全集中除患攻坚大整治行动“三类重点场所” 问题、措施、责任清单

填报单位（盖章）：			填报人：			填报日期：							
序号	场所名称	地址	主要负责人	联系方式	场所类型	建筑面积、层数、从业人数	是否留宿（留宿人数）	存在的隐患问题	整改措施	整改责任人	整改时限	整改责任单位	整改责任人

